

고압가스 안전 점검표

안전담당	담당교수

2016년

순 번	월 점 검 내 용													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	비고
1	- 고압가스의 취급은 관계자이외에는 취급하지 않도록 할 것.													
2	- 충전용기는 40도 이하의 저온에 저장하여야 하며, 직사광선 또는 발열체로부터 보호되어야 한다.													
3	- 사용하지 않는 용기는 반드시 보호캡을 씌워서 보관토록 한다.													
4	- 고압가스 용기는 소정의 검사를 필한용기를 사용하여야 한다. (검사주기: 5년)													
5	- 고압가스 저장 또는 취급 장소에서는 화기사용을 금지하여야 한다.													
6	- 전선 또는 접지선 가까이 용기를 저장해서는 안된다.													
7	- 고압가스저장 또는 취급장소에서 구리스 기름등의 유지류 또는 가연성물질을 사용 하거나 방치해서는 안된다.													
8	- 압력 게이지 및 연결배관 검사 및 이음새 부분을 비눗물 검사로 가스가 누설되는 곳이 없는 가를 확인 한다.													
<p>※ 매월 4일은 안전점검의 날입니다. (고압가스 보유 량 : 수소 병, 질소 병, 헬륨 병, 압축공기 병, 탄산가스 병)</p>														